

高圧ガス関係事業所の長 殿

茨城県防災・危機管理部消防安全課長

耐圧試験未実施の高圧ガス容器の確認について (周知)


日頃より当県の産業保安行政に御協力いただきありがとうございます。  
千葉県から、下記 1 のとおり、容器検査の一部が実施されていない高圧ガス容器が市場に流通し、その一部が未回収であるとの情報提供がありました。  
つきましては、貴事業所における容器記号番号を御確認いただき、下記 2 に該当する容器が見つかった場合は、下記 3 まで御連絡いただくようお願いいたします。

記

1 違反概要

- (1) 日東燃料工業株式会社市原営業所 (千葉県市原市江子田岩谷前 1 4 4 番地) は、約 8,000 本の高圧ガス容器の再検査において、検査の一部 (耐圧試験) を実施しないまま合格と判定し、虚偽に容器検査所刻印を刻印。  
(2) 1 (1) の大部分は回収出来たものの、計 66 本の容器が未回収の状況。

2 未回収容器の情報

(1) 容器検査所刻印: 

(2) 容器容量及び記号番号

容量	容器記号番号
5kg	CNJ84492、CNK59260、CNK61172、CNK61173、HRH12931、JYG71872、JYH13536、JYH23874、JYH74053、JYH84348 (計 10 本)
8kg	CRI41772、CRJ94979、CRK12081、CRK14015、CRK67324、CRK72438、CRK98358、CRK98361、CRL07623、CRL10213、CRL10215、CRL26050、CRL35980、CRL35981、CRL38504、CRL41772、CRL41837、CRL44913、CRL45732、CRL45733、GHA47402、GHA50444、GHA54761、GHA54762、GHA55797、GHA64780、GHA65229、GHA68293、GHA77102、GHA82861、GHA83028、GHA83033、GHA87656、GHA89574、GHA92068、GHA97701、GHA99719、JWD69145、JWD72483、JWD72485、JWD72486、JWD74245、JWD75331、JWD79376、JWD82619、JWD84053、JWD89094、KMB57620 (計 48 本)
15kg	C-A16556、C-B17231、C-B17249、C-B19388、C-B21707、C-B24171、C-K01040、C-K01924 (計 8 本)

3 連絡先

日東燃料工業株式会社 お客様サービスセンター フリーダイヤル 0120-696-210